

# MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 25496/2017  
Č. J.: MUMT 32111/2017  
VYŘIZUJE: Bc. Veronika Cáplová  
TEL.: 461 353 043  
FAX: 461 353 074  
E-MAIL: vcapalova@mtrebova.cz  
DATUM: 22. 11. 2017

DLE ROZDĚLOVNÍKU

## ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

### STAVEBNÍ POVOLENÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Moravská Třebová, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů k vykonávání přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení posoudil žádost o stavební povolení, kterou dne 20. 9. 2017 podala

**Obec Kunčina, IČO 00276880, Kunčina 204, 569 24 Kunčina**

(dále jen „stavebník“) a na základě tohoto posouzení vodoprávní úřad

**rozhodl takto:**

**I.** Podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona stavebníkovi

**vydává stavební povolení**

ke stavbě označené jako

**Kunčina - splašková kanalizace**

(dále jen „stavba“) na pozemcích vyhledaných v aktuálním zobrazení veřejně přístupných map katastru nemovitostí: parc. č. 1356/87, 1356/30, 1374/1, 1356/60, 1356/32, 1356/31, 1466/1, 161/1, 1356/70, 2124, 2122, 2092, 1356/33, 1356/37, 1366/1, 1363/2, 1356/67 v k. ú. Nová Ves u Moravské Třebové,

parc. č. 2896/38, 2575/15, 736/5, 2581, 2582, 2964, 2575/108, 2902/4, 2896/12, 2902/3, 552/1, 552/2, 554/4, st. 124, 2896/15, 2965/19, 2902/19, 2571/11, 2894/1, 2674/4, 408/1, 408/16, 408/22, 408/23, 408/21, 408/20, 375/4, 2894/6, 2666, 452/5, 2603/1, 2968, 334/6, 338, 337/1, 331/1, 331/2, 2795/2, 2569/41, 2569/1, 2569/67, 2569/40, 2569/56, 2569/38, 2569/33, 2569/17, 2592/4, 2569/64, 62/2, 2967/38, 62/1, 62/3, 2569/18, 2569/36, 2902/9, 2902/5, 2902/2, 2903/2, 1220/10, 2569/61, 2569/35, 2570/1, 171/3, 2902/10, 2902/11, 2569/15, 2569/8, 2569/37, 5324, 2987, 2631/1, 2631/2, 2967/20, 5323, 4014, 4470, 4019, 5740, 4033, 5923, 4034, 4668, 6141, 4674, 4673, 4678, 4035, 231/8, 2903/1, 2903/7, 2903/10, 2726/2, 2665/4, 2660/8, 1269/11, 1269/10, 274, 2571/15, 2894/2, 2659/1, 244/14, 2656/8, 2656/1, 2655/1, 2647, 452/13, 2575/105, 2575/93, 2575/103, 2575/98, 2575/96, 2575/95, 2569/68, 2569/69, 2569/39, 2569/63, 2569/62, 2569/57 v k. ú. Kunčina,

parc. č. 3462, 3460, 3463/3, 3464/9, 3635/1, 3635/13, 3705/1, 3722 v k. ú. Moravská Třebová.



A3	62/3	Kunčina
A3	62/3	Kunčina
A3	62/1	Kunčina
A3	62/1	Kunčina
A3	62/2	Kunčina
A3	2575/15	Kunčina
A3	2575/15	Kunčina
A3	82/3	Kunčina
A3	2569/1	Kunčina
A3	2569/1	Kunčina
A3	2569/1	Kunčina
A3	2569/1	Kunčina
A3	2569/1	Kunčina
A3	2569/1	Kunčina
A3	2569/38	Kunčina
A3	2575/15	Kunčina
A3	2575/15	Kunčina
A3-1	2569/1	Kunčina
A3-1	2569/17	Kunčina
A3-2	2569/1	Kunčina
A3-3	2795/2	Kunčina
A3-3	2575/15	Kunčina
A3-4	331/2	Kunčina
A3-4	331/2	Kunčina
A3-4	331/1	Kunčina
A3-4	331/1	Kunčina
A3-4	2575/15	Kunčina
A3-5	337/1	Kunčina
A3-5	338	Kunčina
A3-5	2608/2	Kunčina
A3-5	334/8	Kunčina
A3-5	334/6	Kunčina
A3-5	334/7	Kunčina
A3-5	2968	Kunčina
A3-5	2575/15	Kunčina
A3-5	337/3	Kunčina
A3-5	337/3	Kunčina
A3-6	2603/1	Kunčina
A3-6	2575/15	Kunčina
A3-7	452/5	Kunčina
A3-7	452/13	Kunčina
A3-7	2575/15	Kunčina
A4	2570/1	Kunčina
A4	171/3	Kunčina
A4	171/3	Kunčina
A4	2902/9	Kunčina
A5	2647	Kunčina
A6	2902/9	Kunčina
A6	2656/1	Kunčina
A6	2655/5	Kunčina
A6	2655/1	Kunčina
A6	2655/3	Kunčina
A6	244/6	Kunčina
A7	2902/2	Kunčina

A7	2571/15	Kunčina
A7	2659/1	Kunčina
A7	2894/2	Kunčina
A8	2902/2	Kunčina
A8	274	Kunčina
A9	2903/1	Kunčina
A9	2903/2	Kunčina
A9	2902/9	Kunčina
A9-1	1269/10	Kunčina
A9-1	1269/11	Kunčina
A9-1	2660/8	Kunčina
A9-2	1220/10	Kunčina
A9-2	2665/4	Kunčina
A9-2	2726/2	Kunčina
A9-2	2903/2	Kunčina
A10	2902/2	Kunčina
A10	375/4	Kunčina
A10	2666	Kunčina
A10	2902/2	Kunčina
A10	2894/6	Kunčina
A11	2571/11	Kunčina
A11	2894/1	Kunčina
A11	2674/4	Kunčina
A11-1	2674/4	Kunčina
A11-1	408/1	Kunčina
A11-1	408/20	Kunčina
A11-1	408/21	Kunčina
A11-1	408/23	Kunčina
A11-1	408/22	Kunčina
A11-1	408/16	Kunčina
A11-1	2674/4	Kunčina
A12	2592	Kunčina
A12	2575/15	Kunčina
A13	2575/15	Kunčina
A13	2575/15	Kunčina
A13-1	2575/15	Kunčina
A13-2	2575/15	Kunčina
A13-3	2582	Kunčina
A13-3	2575/15	Kunčina
A13-4	2581	Kunčina
A13-4	736/5	Kunčina
A13-4	2575/15	Kunčina
A15	1356/67	Nová Ves u Moravské Třebové
A15	1356/87	Nová Ves u Moravské Třebové
A16	1363/2	Nová Ves u Moravské Třebové
A16	1356/87	Nová Ves u Moravské Třebové
A17	1356/37	Nová Ves u Moravské Třebové
A17	1356/87	Nová Ves u Moravské Třebové
A18	1366/1	Nová Ves u Moravské Třebové

A18	1356/87	Nová Ves u Moravské Třebové
A19	1356/37	Nová Ves u Moravské Třebové
A19	1356/87	Nová Ves u Moravské Třebové
A19	1356/37	Nová Ves u Moravské Třebové
A20	1356/87	Nová Ves u Moravské Třebové
A20	1356/33	Nová Ves u Moravské Třebové
A21	1356/31	Nová Ves u Moravské Třebové
A21	1406/11	Nová Ves u Moravské Třebové
A21	1356/87	Nová Ves u Moravské Třebové
A22	1356/32	Nová Ves u Moravské Třebové
A22	1356/87	Nová Ves u Moravské Třebové
A23	1356/60	Nová Ves u Moravské Třebové
A23	1356/87	Nová Ves u Moravské Třebové
A24	1374/1	Nová Ves u Moravské Třebové
A24	1356/30	Nová Ves u Moravské Třebové
A24	1356/87	Nová Ves u Moravské Třebové
A25	1356/87	Nová Ves u Moravské Třebové
A25	231/8	Nová Ves u Moravské Třebové
B1	1356/70	Nová Ves u Moravské Třebové
B1	1374/2	Nová Ves u Moravské Třebové
B1	1441/1	Nová Ves u Moravské Třebové
V1	4674	Kunčina
V1	6141	Kunčina
V1	4668	Kunčina
V1	4034	Kunčina
V1	5923	Kunčina
V1	5740	Kunčina
V1	4033	Kunčina
V1	2569/8	Kunčina
V2	1356/32	Nová Ves u Moravské Třebové
V2	1466/1	Nová Ves u Moravské Třebové
V2	1356/70	Nová Ves u Moravské Třebové
V2	161/1	Nová Ves u Moravské Třebové
V2	161/1	Nová Ves u Moravské Třebové

Jedná se o kanalizaci oddílnou splaškovou, tzn., že tato kanalizace bude sloužit výhradně k odvádění splaškových odpadních vod. Napojování dešťových vod je nepřípustné.

Gravitační stoky jsou navrženy z polypropylénového žebrovaného potrubí DN 300 a 250 mm. Toto potrubí bude ukládáno do pískového lože. Výtlačné řady z PE začínají vždy v čerpacích stanicích.

Území stavby se nachází ve vnitřní části obce Kunčina a části Nová Ves. Terén v místě stavby je mírně svažité. Stavba bude realizována na veřejně přístupných pozemcích v komunikaci a soukromých pozemcích, v několika místech bude vést pod vodním tokem. Okolní zástavba je tvořena převážně obytnými budovami. Příjezd na staveniště bude po veřejných komunikacích.

Popis jednotlivých objektů:

Čerpací stanice – jedná se o prefabrikované železobetonové jímky bez vrchní stavby (nadzemní část tvoří pouze víko s prostory vytažené 0,5 m nad úroveň terénu z důvodu zabránění vjezdu vozidel na ČS a rozvaděč) s technologií z nerezové oceli.

Revizní šachty – jedná se o prefabrikované šachty prům. 1000 mm, některé ve funkci šachet spojných nebo lomových.

Vzdušňikové šachty – šachty na výtlačích, ve kterých bude umístěn automatický vzdušník pro odpadní vodu. Konstrukčně se jedná o shodné šachty, jako u šachet revizních.

Proplachovací soupravy – zařízení na výtlačích, které slouží k odkalení řadu, případně k jeho zavodnění. Tyto soupravy jsou upraveny pro zához, není tedy nutné v místech jejich osazení budovat šachty.

Kanalizační přípojky nejsou vodními díly a jejich přepojení není předmětem tohoto povolení.

## **I.I Vodoprávní úřad podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona stanovuje podmínky a povinnosti, za kterých stavební povolení vydává:**

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala společnost Vodárenská společnost Chrudim, a. s. – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Ing. Martin Soudek (ČKAIT 0701010) a RECPROJEKT s. r. o. – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Jan Falta (ČKAIT 0701131); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. **Před započítáním zemních prací stavebník zajistí vytýčení všech podzemních zařízení, nesmí dojít k ohrožení nebo poškození podzemních sítí a zařízení!** Křížení, styk nebo souběh stavby s veškerým podzemním nebo vrchním vedením a zařízením musí vyhovovat příslušným předpisům a způsob řešení musí být odsouhlasen dotčenými orgány a organizacemi. Budou dodrženy podmínky z vyjádření a stanovisek uvedených v odůvodnění tohoto rozhodnutí:
  - a. V odůvodnění citované podmínky Vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje č. j. KRPE-23030-1/ČJ-2014-170906 ze dne 3. 4. 2014.
  - b. V odůvodnění citované podmínky Stanoviska správce povodí - Povodí Moravy, s. p., zn. PM51861/2016-203/Ko ze dne 10. 10. 2016. Mimo jiné bude zajištěna akumulace splaškových vod v čerpacích stanicích na 8 hodin výpadku elektrické energie.
  - c. Stanovisko GasNet, s. r. o. jako provozovatele distribuční soustavy a technické infrastruktury zastoupeného GridServices, s. r. o., zn. 5001378180 ze dne 14. 10. 2016.
  - d. V odůvodnění citované podmínky Vyjádření od VHOS a.s. zn. Ing.Mi/2016/9004222 ze dne 14. 10. 2016.
  - e. Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 0100802089 ze dne 8. 9. 2017.
  - f. Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., č. j. 700358/16 ze dne 7. 9. 2016.
  - g. V odůvodnění citované podmínky Vyjádření k existenci podzemního vedení společnosti Technické služby Moravská Třebová s. r. o. č. j. VO47/d/JD/2015 ze dne 10. 9. 2015.Před započítáním zemních prací musí být všechna vyjádření a stanoviska aktualizovaná!
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení provádění stavby.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán dodatečně na základě výběrového řízení. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu okamžitě poté, co bude vybrán.

5. Realizace stavby bude koordinována tak, aby byl k domům vždy zajištěn příjezd zdravotní záchranné služby a požární techniky.
6. Bude zajištěn přístup do okolních obytných domů pro osoby s omezenou pohyblivostí, s kočárky atp. i během stavby.
7. Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům závadných látek a znečišťování povrchových a podzemních vod.
8. Bude zajištěna odpovídající dokumentace archeologických situací a záchrana případných movitých archeologických nálezů.
9. Bude zabráněno nežádoucímu převedení koloběhu podzemních vod do prostoru potrubí kanalizace.
10. Před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude Městskému úřadu Moravská Třebová – orgánu odpadového hospodářství předložena kompletní průběžná evidence odpadů a dokladů, prokazujících nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, od původců odpadů (dodavatel stavby, subdodavatelé atd.) vzniklých v průběhu realizace stavby.
11. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání stavebník v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona požádá vodoprávní úřad Moravská Třebová.
12. Nezbytnou přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude grafické znázornění naměřeného spádu potrubí jednotné kanalizace a jeho srovnání se spádem projektovaným.
13. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

## **I.II Vodoprávní úřad podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona stanovuje účel, kterému má vodní dílo sloužit:**

Kanalizace: odvádění odpadních vod.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Obec Kunčina, IČO 00276880, Kunčina 204, 569 24 Kunčina

### **Odůvodnění:**

Dne 20. 9. 2017 podal stavebník na vodoprávní úřad jako na speciální stavební úřad pro stavby vodních děl žádost o stavební povolení na stavbu kanalizace v obci Kunčina. Žádost neobsahovala předepsané náležitosti podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 432/2001 Sb.“) a byla doplněna dne 18. 10. 2017. Dnem doplnění žádosti bylo zahájeno řízení o vydání stavebního povolení ke stavbě.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení takto:

Účastníky řízení o vydání stavebního povolení jsou podle § 109 stavebního zákona a § 27 správního řádu stavebník – Obec Kunčina, dále vlastníci stavbou dotčených pozemků, se kterými byla uzavřena smlouva o právu provedení stavby, vyjmenování v závěru tohoto odůvodnění. Podle § 115 odst. 5 je účastníkem řízení správce dotčeného vodního toku.

Vodoprávní úřad oznámil opatřením č. j. MUMT 25496/2017 ze dne 19. 10. 2017 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, podle § 49 odst. 1 správního řádu nařídil ústní jednání na den 20. 11. 2017 v 15 hod. a stanovil, že do tohoto termínu mohou účastníci řízení uplatnit své námítky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona podle § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto. Ze schůzky je sepsán protokol č. j. MUMT 31723/2017. Následně žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své stanovisko, a že pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Dále vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost

před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této souvislosti účastníkům sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve než 22. 11. 2017.

Podklady rozhodnutí, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Projektovou dokumentaci stavby vypracovala společnost Vodárenská společnost Chrudim, a. s. – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Ing. Martin Soudek (ČKAIT 0701010) a RECPROJEKT s. r. o. – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Jan Falta (ČKAIT 0701131).
- Územní rozhodnutí od stavebního úřadu MěÚ Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 28631/2015-OVUP1, č. j. MUMT 01815/2016 ze dne 15. 1. 2016.
- Souhlas od stavebního úřadu MěÚ Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 33477/2016-OVUP1, č. j. MUMT 34346/2016 ze dne 30. 11. 2016.
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 25697/2016/OZP9, č. j. MUMT 30312/2016, ze dne 20. 10. 2016, citují připomínky a upozornění:

*„Doprava na pozemních komunikacích*

*- Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:*

*Stavba se dotýká tělesa silnice III/36823 a tudíž podléhá schválení silničního správního úřadu MěÚ Moravská Třebová, odboru dopravy (formou rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace). K vydání rozhodnutí je třeba vyjádření (souhlasné stanovisko) vlastníka pozemní komunikace, tj. Pardubického kraje, zast. Správou a údržbou silnic PK, majetkové správy Litomyšl, TGM 985, Litomyšl, 570 01, (Bc. Radek Kladivo, tel. 461 615 195).“*

V této souvislosti bylo vydáno Rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace – umístění inženýrských sítí od silničního správního úřadu MěÚ Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 29188/2016/OD2, č. j. MUMT 01885/2017 ze dne 10. 1. 2017. Podkladem rozhodnutí byly konkrétní podmínky uvedené v Souhlasech od Správy a údržby silnic Pardubického kraje zn. SUSPK/3508/2014 ze dne 10. 7. 2014 a zn. SUSPK/6363/2016 ze dne 6. 10. 2016.

*„Památková péče*

*Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. b), § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:*

*- Dne 25. 11. 2015 bylo vydáno závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona o státní památkové péči a bylo též zasláno vodoprávnímu úřadu.“*

Citované Stanovisko orgánu státní památkové péče MěÚ Moravská Třebová č. j., MUMT 32239/2015/OVUP6-411.1/OVUP6-411.1, spis. zn. S MUMT 31473/2015 ze dne 25. 11. 2015, zní:

*„Z hlediska státní památkové péče je umístění a povolení výše uvedené stavby přípustné v případě, že bude stavebník poučen o následujících povinnostech vyplývajících ze zákona o státní památkové péči*  
*1. Stavebník je povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu v.v.i. - adresa AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (formulář oznámení – <http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html>).*

*2. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 7, zákona č. 20/1987 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 stavebního zákona).“*

Tato podmínka byla zapracována do podmínek pro provádění stavby.

Upozornění vycházející z výše uvedeného Koordinovaného závazného stanoviska:

1. *„Ochrana přírody a krajiny*

- *V případě provádění stavebních prací v blízkosti dřevin připomínáme, že podle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (nadzemní část i kořenový systém). Upozorňujeme na nutnost provedení prací způsobem, který by*

minimalizoval zásah do kořenového systému dřevin. Obecně platí zásada, že výkopy lze vést ve vzdálenosti svislého průmětu korun, aniž by došlo k zásadnímu narušení kořenového systému.

- V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem od 2 cm. V případě poškození kořenů, je nutné kořen ostře přetnout a místa řezu zahladit a ošetřit. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu a také je nutné jejich ošetření.
  - Stromy, včetně kořenové zóny, je nutno chránit před mechanickým poškozením (především stavebními stroji). V kořenové zóně se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
  - V případě kácení dřevin rostoucích mimo les - nutnost postupovat v souladu se zákonem č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "zákon"), tj. povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona je nezbytné pro dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, dále pro zapojené porosty dřevin, pokud jejich celková plocha přesahuje 40 m<sup>2</sup> a stromořadí (souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy i když některé ze stromů chybí). Podrobnosti týkající se povolování kácení stromů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění. Kácení dřevin povoluje příslušný obecní úřad, v tomto případě obecní úřad Kunčina.
2. Ochrana ovzduší
- Možným zdrojem znečištění ovzduší bude případná prašnost z dokončení realizace akce. Požadujeme zavedení vhodných opatření ke snížení tohoto typu znečištění ovzduší (např. aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem, mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal, při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace).
3. Odpadové hospodářství
- Městský úřad Moravská Třebová jako věcně příslušný orgán státní správy v odpadovém hospodářství podle § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), s **uvedeným záměrem souhlasí**.
  - Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem o odpadech (viz povinnosti původců odpadů, které vycházejí z § 16, např. třídění, oddělené shromažďování odpadů, vedení průběžné evidence, zajištění přednostního využití a § 12, např. nakládání s odpady pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona o odpadech určena).
  - Při zařazování odpadů z realizace záměru je nutné postupovat v souladu s § 4 vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů (**od 1. 4. 2016 nahradila tato vyhláška Katalog odpadů, vyhlášku č. 381/2001 Sb.**) a dodržovat hierarchii nakládání s odpady, kterou řeší § 9a zákona o odpadech (předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití odpadů, odstranění). Seznam odpadů, které vzniknou realizací záměru, nebyl kompletní – neuveden odpad např. 170302 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 a odpad 170504 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (nakládání s tímto odpadem specifikováno v textu PD).
  - **Po ukončení realizace záměru požadujeme předložení kompletní průběžné evidence odpadů a dokladů o řádném zneškodnění všech druhů odpadů.**
  - **Důležité upozornění:** dle stávající legislativy - § 2 odst. 3 zákona o odpadech, v platném znění, se tento zákon nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby **na místě, na kterém byl vytěžen**. Pokud bude odvážen na jiné pozemky mimo stavbu, **je zemina považována za odpad** a musí s ní být tedy jako s odpadem, dle zákona o odpadech, nakládáno. Ukládání odpadu na terén řeší vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu atd., a dále je nutné mít tyto úpravy povolené příslušným stavebním úřadem.
  - Dřevo bez chemického ošetření lze využít jako palivo.
4. Ochrana vod
- **... Upozorňujeme na nutnost provést hydrogeologický posudek zaměřený na ochranu zdrojů vody na celou stavbu pro zabránění úbytku nebo znehodnocení podzemní vody např. v okolních studnách.**
  - V souvislosti s plánovanými zemními pracemi upozorňujeme na ochranná pásma stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok, která jsou definována v § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích"). Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
    - a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,  
 c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
- V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze
    - a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
    - b) vysazovat trvalé porosty,
    - c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu,
    - d) provádět terénní úpravy,
  - jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích.
  - Pokud bude třeba při zemních pracích odčerpávat podzemní vodu, bude nezbytné získat povolení k nakládání s vodami - k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny podle § 8 odst. 1 písm. b) č. 3 vodního zákona. Věcně a místně příslušným vodoprávní úřadem k vydání uvedeného povolení je Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad. Doklady potřebné pro vydání uvedeného povolení jsou uvedeny v § 2 odst. 1 vyhlášky č. 432/2001 Sb. Uvedené doklady předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky č. 432/2001 Sb.“.
- Vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje č. j. KRPE-23030-1/ČJ-2014-170906 ze dne 3. 4. 2014, cituji:
 

„... Dopravní inspektorát Svitavy jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích ... souhlasí s projektovou dokumentací ... při dodržení těchto podmínek: Při stavbě nesmí dojít k narušení nebo poškození součástí, příslušenství nebo okolních objektů.

    - 1) Případně nečistoty nebo nerovnosti v místě stálého provozu vozidel budou neprodleně odstraněny.
    - 2) Během stavby nesmí dojít k narušení nebo ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V opačném případě před omezením provozu nebo případnou uzavírkou je nutné místa zásahu označit ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, na základě souhlasu Dopravního inspektorátu Policie ČR, ÚO, Svitavy, dopravním značením podle „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“, které vydává MÚ Moravská Třebová, odbor dopravy.
    - 3) Žádost o stanovení dopravního značení, které vydá příslušný úřad po předložení písemného vyjádření PČR musí obsahovat důvod a přesné určení dopravního omezení, dobu trvání omezení a zodpovědnou osobu za instalaci dopravního značení.
    - 4) Svislé přenosné dopravní značky mohou být umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 – 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN 01 8020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Jako závaznou lze užít publikaci „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, které bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č. j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12. 12. 2003.
    - 5) Překážky v komunikaci musí být za snížené viditelnosti označeny a osvětleny světlem oranžové barvy a dále zajištěny proti možnému pádu chodců a vozidel vhodným opatřením.
    - 6) Z důvodu provádění stavebních prací ve smyslu ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, bude třeba také souhlasné stanovisko Policie ČR, DI Svitavy na podkladě ust. § 25, odst. 1 uvedeného zákona se zvláštním užíváním komunikace a ve smyslu § 25 odst. 6 písm. d) citovaného zákona k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech.
    - 7) Po dokončení prací budou komunikace silnic uvedeny do původního stavu.
    - 8) K projektové dokumentaci jiné připomínky nemáme.“.

Nutnost splnění uvedených požadavků Krajského ředitelství policie Pardubického kraje je v podmínkách stavebního povolení.
  - Stanovisko správce povodí - Povodí Moravy, s. p., zn. PM51861/2016-203/Ko ze dne 10. 10. 2016, cituji: „a) ... je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.  
 b) Z hlediska dalších zájmů chráněných vodním zákonem ..., nemáme k předloženému řešení odkanalizování obce Kunčina a Nová Ves u Mor. Třebové námítky. Požadujeme, aby akumulace splaškových vod byla zajištěna v čerpacích stanicích na 8 hodin výpadku elektrické energie. Musí být respektovány všechny níže uvedené podmínky a požadavky přírodního správce toku - provozu Olomouc. ... Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava v Olomouci nemá z hlediska ochrany svých zájmů námítky k realizaci uvedeného záměru za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:



- *Kanalizační potrubí musí být v manipulačním pásmu toků (6 m od břehové hrany) provedeno dostatečně únosné pro pojezd těžkou mechanizací správce toku (25 t).*
- *Při akci dojde v deseti případech k podchodu vodotečí ve správě Povodí Moravy, s.p. protlakem. Kanalizační potrubí musí být při podchodech pod vodními toky uloženo v chrániče a to tak, aby horní hrana chráničky byla min. 1 m pod dnem toku. Chránička musí přesahovat břehovou hranu min. o 1 m.*
- *Startovací jámy řízeného protlaku musí být umístěny ve všech případech minimálně 6 m od břehové hrany toku.*
- *Kanalizační potrubí (příp. výtlak) musí být při souběhu s vodním tokem v manipulačním pásmu toku (6 m od břehové hrany toku) provedeno dostatečně únosné pro pojezd těžkou mechanizací správce toku (25 t) a zároveň nesmí být umístěno blíže než 2 m od břehové hrany toku.*
- *U „Výtlaku VI“ došlo po dohodě s provozem Olomouc ke změně trasy výtlaku, kdy došlo ke kolmému křížení toku a potrubí nebude již uloženo v souběhu v korytě bezejmenného toku IDVT10207542. Souhlasíme s novou trasou „Výtlaku VI“, tak jak je zakreslena v opraveném výkresu F.2.1.3. Původní výkres F.2.1.3 musí v DSP, předkládané vodoprávnímu úřadu, nahrazen novým opraveným výkresem.*
- *Stávající výustní objekty, odvádějící splaškové vody do vodních toků, požadujeme v rámci stavby fyzicky odstranit, pokud dále nebudou sloužit k odvodu dešťových vod.*
- *Při stavebních pracích v rámci akce musí být stavební materiál (zejména lehce odplavitelný materiál, jedovaté látky a ropné produkty) ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho eroznímu smyvu do koryta toku.*
- *Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.“.*

Nutnost splnění uvedených požadavků Povodí Moravy, s. p. je v podmínkách stavebního povolení.

- *Souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany od Hasičského záchranného sboru č. j. HSPA-30-519/2016, zn. PS – 088/MT/Ln ze dne 13. 10. 2016.*
- *Vyjádření od VHOS a.s. zn. Ing.Mi/2016/9004222 ze dne 14. 10. 2016, citují „Při výstavbě splaškové kanalizace je nutno postupovat tak, aby byla splněna prostorová norma ČSN 73 6005 (souběh a křížení s vodovodem). V případě, že kanalizace bude navržena nad stávajícím vodovodem, je nutno na kanalizaci provést taková opatření, aby případný únik odpadní vody nemohl kontaminovat vodu ve vodovodu. Jako provozovatel veřejné kanalizace M.Třebová upozorňujeme, že před zahájením vypouštění odpadních vod do kanalizace M.Třebová je nutno dohodnout, respektive zrealizovat následující:*
  - *vybudovat předávací místo a osadit měření odpadních vod z Kunčiny (nelze využít průtokoměr v ČS 1, neboť výtlak z ČS 1 je sveden do stoky AO, do které budou zaústěny další nemovitosti z Kunčiny*
  - *posoudit kapacitu stoky v Sušicích, včetně kapacity ČS Sušice. Upozorňujeme, že ze systému kanalizace Sušice nelze odstavit proplachování, z důvodu minimálních spádů na 2 stokách v Sušicích (v předložené PD nebyly k dispozici hydrotechnické výpočty). V případě nutnosti zkapacitnění ČS Sušice je nutno tuto investici projednat s majitelem ČS – město M.Třebová, za přítomnosti VHOS – provozovatel kanalizace M.Třebová*
  - *ke kolaudaci je nutno předložit písemnou dohodu obou vlastníků kanalizací se stanovením podmínek odvádění odpadních vod*
  - *vzhledem k tomu, že systém v místní části Sušice je čerpán, čerpací stanice není opatřena bezpečnostním přepadem, je nutno zajistit, že v případě výpadku této ČS bude možno z dispečinku provozovatele kanalizace M.Třebová odstavit ČS1 v Kunčíně (nutno osadit telemetrickou stanici kompatibilní s centrálním dispečinkem – nepostačuje navrhovaný přenos v PD)*

*Dále doporučujeme zvážit typ ČS 1, navrhovanou ČS s mokrou jímkou nahradit za čerpací stanici se separací pevných látek (a to i s ohledem na délku výtlaku, více jak 1km).*

*V dalším stupni PD je nutno prověřit odkanalizování bytové zástavby pod hřištěm – stoka A9-2. V předložené PD je uvedeno: po napojení stávající splaškové kanalizace bude zrušena 1 ČOV - v současnosti se v dané lokalitě však nachází dvě čistírny (druhá je mezi čp. 334 a 347).*

*Další stupeň projektové dokumentace – především návrh přeložky vodovodu, zaústění stoky AO do veřejné kanalizace Sušice, včetně měření odpadních vod, posouzení ČS Sušice, respektive její zkapacitnění a ovládnutí ČS1 - přenos na centrální dispečink k odsouhlasení na VHOS, a.s. útvar VHČ.*

*... Před předáním stavby majiteli je nutno předložit provozovateli projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby přeložek vodovodu k archivaci (především délku, hloubku uložení potrubí, kladečské schéma, karty přípojek, případně fotodokumentaci prováděné stavby). Geodetické zaměření pro potřeby technické mapy je nutno předat rovněž před zahájením předávání k odsouhlasení na útvar VHČ. Souhlas se zaměřením bude zároveň dokladem pro předání hotové stavby majiteli.“.*

Nutnost splnění uvedených požadavků VHOS a.s. je v podmínkách stavebního povolení.

- *Stanovisko GasNet, s. r. o. jako provozovatele distribuční soustavy a technické infrastruktury zastoupeného GridServices, s. r. o., zn. 5001378180 ze dne 14. 10. 2016, citují: „K předložené PD sdělujeme z pohledu dotyku na plynárenská zařízení (dále jen „PZ“) a plynovodní přípojky (dále jen „PP“): V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:*

***STL plynovod PE d 63, Sušice + STL přípojky***

**STL plynovod PE d 50, d 63, d 90, Kunčina + STL přípojky****STL plynovod PE d 90, d 63, d 50, Kunčina - Nová Ves + STL přípojky**

Upozorňujeme, že ... na plánované plynovody a plynovodní přípojky se ... vztahují OCHRANNÁ PÁSMA (dle čl. 225 zákona č. 670/2004 Sb. - doplněním § 68 zákona č. 58/2000 Sb.).

Obsáhlé podmínky společnosti GridServices, s. r. o., jsou k dispozici ve spisu vodoprávního řízení S MUMT 25496/2017. Nutnost splnění uvedených požadavků je v podmínkách stavebního povolení.

- Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 0100802089 ze dne 8. 9. 2017, citují: „...V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území **nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN, nadzemní síť NN, nadzemní síť VN a stanice NN**...“.

Obsáhlé podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jsou k dispozici ve spisu vodoprávního řízení S MUMT 25496/2017. Nutnost splnění uvedených požadavků je v podmínkách stavebního povolení.

- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. 0200647781 ze dne 8. 9. 2017.
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., č. j. 700358/16 ze dne 7. 9. 2016, citují: „... Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. ... Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“.

Obsáhlé podmínky společnosti CETIN jsou k dispozici ve spisu vodoprávního řízení S MUMT 25496/2017. Nutnost splnění uvedených požadavků je v podmínkách stavebního povolení.

- Vyjádření k existenci podzemního vedení společnosti Technické služby Moravská Třebová s. r. o. č. j. VO55/d/JD/2016 ze dne 10. 10. 2016 a č. j. VO47/d/JD/2015 ze dne 10. 9. 2015, citují: „*Technické služby spravují veřejné osvětlení pouze pro Město Moravská Třebová - místní část Sušice, kde se nachází podzemní vedení veřejného osvětlení. Pro plánování a provádění prací v blízkosti našich sítí je nutno respektovat právní předpisy pro ochranná pásma v rozsahu zákona č.458/2000 Sb., příslušných ČSN, PNE, zejména ochranu zařízení uvedenou v ČSN 736005, ČSN 332160 a ČSN 33 2000-5-54.*  
- *vytýčení kabelu VO, které je potřeba provést před zahájením jakýchkoliv zemních prací, je však nutno koordinovat na spolupráci s VHOS nebo VČE, neboť nevlastníme přístrojové vybavení*  
- *je třeba prokazatelně seznámit pracovníky s vyznačenou trasou včetně možné odchylky +/- 30 cm od trasy*  
- *ve vzdálenosti 1,5 m od trasy vedení VO nepoužívat žádné mechanizační prostředky, nevhodné nářadí a práce provádět s nejvyšší opatrností*  
- *při zajištění zásadních rozporů v trase kabelu VO zastavit práce a volat vedení TS (tel.461316509)*  
- *při odkrytí kabelu VO je třeba kabel zabezpečit proti jeho možnému poškození a upozornit vedení TS na jeho odkrytí*  
- *každé poškození kabelu a ostatních součástí VO je nutno neprodleně oznámit vedení TS, které si prostřednictvím vlastních elektrikářů zajistí odbornou opravu poškozeného kabelu a ostatních součástí VO*  
- *před záhozem obnaženého kabelu VO je povinnost přizvat vedení TS ke kontrole neporušenosti jeho stavu*  
- *zához kabelu VO bude proveden kopaným pískem minimálně 10 cm nad kabel, poté položena buď chránička nebo výstražná folie a dále prováděn a hutněn zásypaním materiálem bez velkých, ostrých hran“.*

Nutnost splnění uvedených požadavků Technické služby Moravská Třebová s. r. o. je v podmínkách stavebního povolení.

- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, odb. ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury spis. zn. 47291/2015-8201-OÚZ-PCE ze dne 4. 12. 2015.
- Vyjádření správce toku Lesy ČR, s. p., spis. zn. LCR043333/2016, č. j. LCR957/006615/2016 ze dne 1. 12. 2016.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje zn. KHSPA 03812/2014/HOK-Sy ze dne 28. 3. 2014.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil, že

- a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací,
- b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,

- c) je zajištěn příjezd ke stavbě,  
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Vodoprávní úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, dal možnost účastníkům řízení a dotčeným orgánům uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy, a zjistil, že vydáním povolení nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání stavebního povolení na stavbu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití uvedených ustanovení právních předpisů.

Účastníci řízení – další dotčené osoby podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

Město Moravská Třebová, Správa a údržba silnic Pk, Státní pozemkový úřad, Lesy ČR, Agro Kunčina, fyzické osoby:

161/1 Bárta Antonín a Bártová Helena	st. 124 Jucha Martin
736/5 Stejskal Miroslav	171/3 SJM Hruban Karel a Hrubanová Božena
552/1 Drahošová Alena	2894/6 Herboczková Hana
331/1 SJM Palan Petr a Palanová Anna	2659/1 Roušová Anna
2569/67 Jindřišková Dagmar	2967/38 Amortová Lucie
Karvayová Vlasta	Zich Jan
Matoušek Jan	2575/93 Marek Zdeněk a Marková Květoslava
Matoušek Vlastimil	2569/62 Balkovská Miluše
Matoušková Dagmar	Lukáčová Alena
Turická Ivana	Padrtka Zdeněk

správci sítí: VHOS, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a. s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Technické služby Moravská Třebová s.r.o., Česká republika, Ministerstvo obrany - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem. Podle § 115 odst. 5 je účastníkem řízení správce dotčeného vodního toku: Povodí Moravy, s. p.

V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o tyto pozemky a stavby na nich: parc. č. 1356/87, 1356/30, 1374/1, 1356/60, 1356/32, 1356/31, 1466/1, 161/1, 1356/70, 2124, 2122, 2092, 1356/33, 1356/37, 1366/1, 1363/2, 1356/67 v k. ú. Nová Ves u Moravské Třebové,

parc. č. 2896/38, 2575/15, 736/5, 2581, 2582, 2964, 2575/108, 2902/4, 2896/12, 2902/3, 552/1, 552/2, 554/4, st. 124, 2896/15, 2965/19, 2902/19, 2571/11, 2894/1, 2674/4, 408/1, 408/16, 408/22, 408/23, 408/21, 408/20, 375/4, 2894/6, 2666, 452/5, 2603/1, 2968, 334/6, 338, 337/1, 331/1, 331/2, 2795/2, 2569/41, 2569/1, 2569/67, 2569/40, 2569/56, 2569/38, 2569/33, 2569/17, 2592/4, 2569/64, 62/2, 2967/38, 62/1, 62/3, 2569/18, 2569/36, 2902/9, 2902/5, 2902/2, 2903/2, 1220/10, 2569/61, 2569/35, 2570/1, 171/3, 2902/10, 2902/11, 2569/15, 2569/8, 2569/37, 5324, 2987, 2631/1, 2631/2, 2967/20, 5323, 4014, 4470, 4019, 5740, 4033, 5923, 4034, 4668, 6141, 4674, 4673, 4678, 4035, 231/8, 2903/1, 2903/7, 2903/10, 2726/2, 2665/4, 2660/8, 1269/11, 1269/10, 274, 2571/15, 2894/2, 2659/1, 244/14, 2656/8, 2656/1, 2655/1, 2647, 452/13, 2575/105, 2575/93, 2575/103, 2575/98, 2575/96, 2575/95, 2569/68, 2569/69, 2569/39, 2569/63, 2569/62, 2569/57 v k. ú. Kunčina,

parc. č. 3462, 3460, 3463/3, 3464/9, 3635/1, 3635/13, 3705/1, 3722 v k. ú. Moravská Třebová.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### Upozornění:

- Musí být dodrženy podmínky územního rozhodnutí od stavebního úřadu MěÚ Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 28631/2015-OVUP1, č. j. MUMT 01815/2016 ze dne 15. 1. 2016 se všemi následnými změnami.

- Musí být dodrženy podmínky činností ve stavbu dotčeném ochranném pásmu vodního zdroje Kunčina - vrt M-1, HK-1 a studna S-1 uvedené v rozhodnutí zn. ozp7-20001/2006-231.2 ze dne 23. 8. 2006.

Tyto povinnosti není nutné zařazovat mezi podmínky stavebního povolení, protože jejich plnění je dle platných právních předpisů povinné automaticky.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje – vodoprávní úřad, odvolání se podává u Městského úřadu Moravská Třebová – vodoprávního úřadu. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže by stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

otisk úředního razítka  
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Ing. Pavel Báča  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městský úřad Moravská Třebová

### Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl na účet Městského úřadu Moravská Třebová doručen 26. 10. 2017.

---

**Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů** (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají). Vodoprávní úřad tímto příslušné oddělení Městského úřadu Moravská Třebová žádá o:

1. vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desku s potvrzením o dni vyvěšení,
2. sejmutí tohoto dokumentu nejdříve po 15 dnech od vyvěšení s potvrzením o dni sejmutí,
3. vrácení potvrzeného dokumentu zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

---

Rozdělovník: (obdrží do datové schránky, interně, na dodejku nebo veřejnou vyhláškou)

žadatel/stavebník

1. Obec Kunčina, IDDS: 59ibrui  
sídlo: Kunčina č.p. 204, 569 24 Kunčina

ostatní účastníci

2. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, pobočka Svitavy, IDDS: z49per3  
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
3. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47  
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
5. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
6. GridServices, s.r.o., IDDS: jnyys6  
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
7. Lesy ČR, s.p., správa toku - oblast Povodí Moravy, Vsetín, IDDS: e8jcfns  
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
8. Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29, M. Třebová 571 01  
- Městský úřad, odbor rozvoje města, nám. T. G. Masaryka 29, M. Třebová 571 01
9. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw  
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2
10. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Litomyšl, IDDS: ffhk8fq  
sídlo: T.G.Masaryka č.p. 985, 570 01 Litomyšl
11. Technické služby Moravská Třebová s.r.o., IDDS: tne6jfh  
sídlo: Zahradnická č.p. 1412/21, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
12. AGRO Kunčina a.s., IDDS: vgucm4m  
sídlo: Kunčina č.p. 290, 569 24 Kunčina
13. Česká republika, Ministerstvo obrany - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Pardubice, IDDS: hjyaavk  
sídlo: Teplého č.p. 1899, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

14. Účastník řízení je dále podle § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a podle § 109 písm. f) stavebního zákona ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků u zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o tyto pozemky a stavby na nich: parc. č. 1356/87, 1356/30, 1374/1, 1356/60, 1356/32, 1356/31, 1466/1, 161/1, 1356/70, 2124, 2122, 2092, 1356/33, 1356/37, 1366/1, 1363/2, 1356/67 v k. ú. Nová Ves u Moravské Třebové,

parc. č. 2896/38, 2575/15, 736/5, 2581, 2582, 2964, 2575/108, 2902/4, 2896/12, 2902/3, 552/1, 552/2, 554/4, st. 124, 2896/15, 2965/19, 2902/19, 2571/11, 2894/1, 2674/4, 408/1, 408/16, 408/22, 408/23, 408/21, 408/20, 375/4, 2894/6, 2666, 452/5, 2603/1, 2968, 334/6, 338, 337/1, 331/1, 331/2, 2795/2, 2569/41, 2569/1, 2569/67, 2569/40, 2569/56, 2569/38, 2569/33, 2569/17, 2592/4, 2569/64, 62/2, 2967/38, 62/1, 62/3, 2569/18, 2569/36, 2902/9, 2902/5, 2902/2, 2903/2, 1220/10, 2569/61, 2569/35, 2570/1, 171/3, 2902/10, 2902/11, 2569/15, 2569/8, 2569/37, 5324, 2987, 2631/1, 2631/2, 2967/20, 5323, 4014, 4470, 4019, 5740, 4033, 5923, 4034, 4668, 6141, 4674, 4673, 4678, 4035, 231/8, 2903/1, 2903/7, 2903/10, 2726/2, 2665/4, 2660/8, 1269/11, 1269/10, 274, 2571/15, 2894/2, 2659/1, 244/14, 2656/8, 2656/1, 2655/1, 2647, 452/13, 2575/105, 2575/93, 2575/103, 2575/98, 2575/96, 2575/95, 2569/68, 2569/69, 2569/39, 2569/63, 2569/62, 2569/57 v k. ú. Kunčina,

parc. č. 3462, 3460, 3463/3, 3464/9, 3635/1, 3635/13, 3705/1, 3722 v k. ú. Moravská Třebová.

dotčené orgány

15. Městský úřad Moravská Třebová, orgán odpad. hospodářství, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
16. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ovzduší, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
17. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ZPF, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
18. Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
19. Městský úřad Moravská Třebová, stavební úřad, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
20. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní památkové péče, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01

ostatní

21. Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, IDDS: xyiadm7  
sídlo: Lanškrounská č.p. 1900/2a, Předměstí, 568 02 Svitavy 2

22. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69  
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
23. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, IDDS: 23wai86; sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
24. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochr. přírody a krajiny, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01

obdrží k vyvěšení:

25. Obecní úřad Kunčina, IDDS: 59ibrui  
sídlo: Kunčina č.p. 204, 569 24 Kunčina
26. Městský úřad Moravská Třebová, odbor vnitřních věcí, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01